
TECHNISCHE DOCUMENTATIE

BPE GASAANSLUITKRANEN



Inleiding
Technische specificaties
Algemeen
Toepassingsgebied
Technische aspecten
Keuren
Montagevoorschriften
Garantie en aansprakelijkheid



Inleiding

Ankofit Industries BV levert een ruim assortiment gasaansluitkranen en aanverwante onderdelen onder de merknaam BPE.

Technische specificaties

De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken. Ankofit Industries BV behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen. Aan de technische specificaties zoals in deze brochure vermeldt kunnen geen rechten ontleend worden.

Algemeen

De BPE gasaansluitkranen zijn vervaardigd voor het afsluiten van gasleidingen.

Toepassingsgebied

De BPE gasaansluitkranen worden toegepast in gasinstallaties. De BPE gasaansluitkranen kunnen toegepast worden volgens de voorschriften voor aardgasinstallaties NEN1078 en de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3378. Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk/temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van Ankofit Industries BV.

Technische aspecten

De huizen van alle gasaansluitkranen zijn vervaardigd uit messing van CW617N en zijn voorzien van een verchromde messing kogel en O-ring afdichting. De instroomzijde van de BPE gasaansluitkraan is voorzien van conische buitendraad. De uitstroomzijde is voorzien van metrische schroefdraad M24 x 1,5 bestemd voor de aansluiting van een gaslang(set). De BPE gasaansluitkranen kunnen worden toegepast in situaties met een maximale werkdruk 20 kPa (200mbar) en een temperatuur van -5°C tot 70°C. Voor installaties met een werkdruk tot 3 kPa (30mbar) dient men NEN 1078 te raadplegen.

Keuren

De BPE gasaansluitkranen hebben het GASTEC QA keur.

Montagevoorschriften

De gasaansluitkranen dienen volgens de voorschriften aan de inlaatzijde verbonden te worden met de gasbinneninstallatie. Gebruik voor de montage van de aansluitkraan passende steeksleutels, welke op de speciaal aangebrachte sleutelvlakken geplaatst dienen te worden. Volg de voorschriften voor aardgasinstallaties zoals vastgelegd in NEN 1078 en de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3378. Andere toepassingsmogelijkheden kunnen alleen uitsluitend na schriftelijke toestemming van Ankofit Industries BV.

Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen.

Garantie en aansprakelijkheid

Bij het niet volgens voorschrift NEN 1078 en de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3378 toepassen van de BPE gaskranen vervalt het recht op garantie. Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.